

הערה: התוכניות עבור משאבה 1 טיפוסיות עבור המשאבות האחרות, עם קידומת מתאימה.
להלן טבלת נוריות, מהדקים וממסרים עיקריים

	מהדקים לבקר																							
	מאמ"ת הזנה		ממסרים		נוריות סימון							כניסות - DI								יציאות - DO			AI	
	הזנת פיקוד 24V DC	הזנת פיקוד 230V AC	ממסר הפעלה מפיקוד מקומי	ממסר דרישה להפעלה	משאבה בפעולה	תקלת עומס יתר	תקלת מתנע רך	תקלת אל-חוזר	תקלת טמפרטורה גבוהה	תקלת מים בשמן	גוף חימום	בורר במצב אוטו	משאבה בפעולה	תקלת עומס יתר	תקלת מתנע רך	תקלת שסתום אל חוזר	תקלת טמפרטורה גבוהה	תקלת משאבה	שמור	שמור	הפעלת משאבה	בקר תקין	שיחרור תקלה	זרם מנוע
משאבה 1	A401	A501	1R00	1R01	1H2	1H3	1H4	1H5	1H6	1H7	1H1	X01	X02	X03	X04	X05	X06	X07	X08		Y01	Y07	Y08	Z01
משאבה 2	A402	A502	2R00	2R01	2H2	2H3	1H5	2H5	2H6	2H7	2H1	X09	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16		Y02	Y07	Y08	Z02
משאבה 3	A403	A503	3R00	3R01	3H2	3H3	1H6	3H5	3H6	3H7	3H1	X17	X18	X19	X20	X21	X22	X23	X24		Y03	Y07	Y08	Z03
משאבה 4	A404	A504	4R00	4R01	4H2	4H3	1H7	4H5	4H6	4H7	4H1	X25	X26	X27	X28	X29	X30	X31	X32		Y04	Y07	Y08	Z04



מטרה - וט תזנת חשמל ובקרה 2009 בע"מ
ח.ג.מ. מהנדסים
 בית "אמנד" רח' חשון 32 פתח תקוה.
 תל. 03-9216440, פקס 03-9216441
 e-mail: boris@metra-watt.co.il

עבור :	לעיון	למכרז	לבצוע
FOR :	שם תאריך	שם תאריך	שם תאריך
	18.11.19	זויה	18.11.19
		משה	

מחוק :	נתשא :
תזנת משאבות הבורג-פארק אקוספורט אשקלון	לוח חשמל -
PLANT:	תא משאבה 1-4. טבלת ממסרים, נוריות ומהדקים
TITLE :	
DRW. No. 01065-EL-10-11	מדרות SIZE 297 x 420
PAGE 1	ק"מ SCALE %
REV. 01	מ"מ SCALE %

נמצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתם במקום.
 על המבצע לבקר את כל המידות פרטי הציוד ופרטי פיקוד ועל כל טעות, אי התאמה עליו להודיע למתכנן. שרטוט זה הינו רכוש בלעדי של מטרה-וט בע"מ. אין להעתיק ממנו, להראותו לצד שלישי או להשתמש בו ככל מטרה שהיא ללא הרשאה בכתב ממטרה-וט בע"מ.

DESCRIPTION	DWG. No.	תאריך	אישור	DESCRIPTION	No. תיאור	אדריכל	קונסטרוקטור	מחוק אויר	אינסטלציה	מעבדות	בטיחות	קבלן	י"ם	ניהול פרויקט	פיקוח	תאריך יוצאים תפוצה
REFERENCE DWG.	שרטוט סימנין	DATE	APP	REVISION	מהדורה											