

מקרא לתשתיות חשמל ותקשורת

- רצועת תקשורת מתוכננת – הרצועה רוחב, עומק ומיקום כמצויין בחתך לתאום מערכות
- רצועת חשמל מ"ג ומ"נ מתוכננת – הרצועה רוחב, עומק ומיקום כמצויין בחתך לתאום מערכות
- שרוול P.V.C קשיח לחציית כביש, בקטרים "4, "6 ו־"8. עבור תשתית חברת חשמל
- תחנת טרפו תת קרקעית.
- פילר רשת של חח"י, הפילר יוצב בתוך גומחת בטון מידות הגומחה לפי סוג הפילר שייקבע ע"י חח"י
- A1 – שוחה עבור צנרת חברת חשמל 220X220 cm עומק 100cm.
- E – שוחה עבור צנרת חשמל 100X100 cm עומק 150cm.
- E2 – שוחה עבור צנרת חשמל 120X120 cm עומק 150cm.
- שוחה בקוטר 80 cm.
- P – שוחת P עם סימון של בזק, בגודל 80X80cm

הערות חשובות:

1. תוכנית זו אינה לביצוע אלא לצורך אינפורמציה עבור תיאום מערכות בלבד. במסגרת המכרז יבוצעו ע"י הקבלן שרוולי חצייה וגומחות בלבד ללא תשתיות אורכיות, אך ורק עפ"י תוכנית החתומה ע"י חח"י ולפי הנחיות המפקח בלבד
2. מיקום פילרי רשת של חח"י אינו סופי ולכן אין לבצע את הגומחות לפילרי רשת לפי תוכנית זאת. באחריות הקבלן לגשת לחח"י לקבל תוכניות ת.ב ולבצע את הגומחות לפילרי הרשת לפי תוכניות של חח"י בלבד או לחילופין עפ"י תוכנית של היועץ חשמל החתומה ע"י חב' חשמל.
3. בטרם ביצוע העבודה באחריות הקבלן לפנות לכל הרשויות ובעלי התשתיות לרבות חח"י, בזק הוט וכו' לצורך קבלת אישורים והיתרים בתחום הנדרש, אין לבצע שום עבודה ללא קבלת האישורים הנ"ל.
4. במידה וקיימת תשתית בתחומי העבודה, חובה על על הקבלן לתאם עם בעל התשתית ולבצע לפי ההנחיות שיקבל ובפיקוחו הצמוד בלבד.

רשות מקרקעי ישראל

החברה הכלכלית לאשקלון בע"מ

פרו־ש.י.א.

מנהל התכנון:

מכון התקנים הישראלי

ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
ARMON ARCHITECTS & TOWN PLANNERS
רח' יהודה הנחתום 4 באר שבע ת.ד. 1520
ט"ל: 08-6287668/9 פקס: 08-6287667

שלמה אהרונסון אדריכלים
אדריכלות אדריכלות נוף ותכנון ערים
מבוא השער 4 עין כרם ת.ד 3685 ירושלים מיקוד: 91036
טלפון: 02-6419143 פקס: 02-6436825
www.s-aronson.co.il aronson@s-aronson.co.il

אינג' י.אהרוני הנדסת חשמל בע"מ
רח' יהודה הנחתום 4, ב"ש
טל': 08-6238774
פקס: 08-6238776
revital@y-aharoni.co.il

מפתח גיליונות

פרוייקט:
אשקלון עיר היין
בינוי לביצוע

שם התכנית:
פארק עיר היין
שלב א'
תכנון חשמל ותקשורת

שלב תכנון	ראשוני/מוקדם (SD)	מתקדם (PD)	מפורט (DD) ●

מטרה	לעיון (FI)	לאישור (FA)	למכרז (FT) ●	לביצוע (FC)

מהדורה	תאריך	תכנן	שרטט	אישר
00	11/05/21	שלומי	שלומי	יוסי

מס' פרוייקט מתכנן: 7456 קנ"מ: 1:500

תת פרוייקט מס' פרוייקט מס' כביש סוג פרוייקט
0000-A-0000-00-00-00

שם קובץ הגיליונות: SHEET FILE NAME: AEE-EL-park-ASHKWCBB-DD-EL7-00.DWG
שם קובץ הדפסה: PLOT FILE NAME: AEE-EL-park-ASHKWCBB-DD-EL7-00.PLT

מהדורה גיליון שלב פרוייקט אלמנט/שם המאפיין מקום תחום ספק
AEE-EL-park-ASHKWCBB--EL7-00